

Quadranti Bruno e Figlio SA
Via Cantonale 51
6805 Mezzovico

N° del cliente
101778

Vostro riferimento
Erika Quadranti

Nostro riferimento
Oliver Zimmermann

Data
06.05.2024

Autorizzazione

Numero:
Valida fino al:

24.0330
06.09.2026



Contrassegno di
sicurezza:



Secondo i documenti nella pratica-numero **18-BS-0219** l'ispettorato federale degli impianti a corrente forte, rilascia il diritto alla ditta sopra citata, di mettere in commercio, secondo OPBT il (i) prodotto (i) sotto elencato (i) contrassegnato (i) con il contrassegno di sicurezza.

Prodotto:

Apparecchiature assiemate di manovra a bassa tensione (PENDA-I)

Marca:

Quadranti

Tipo

Dati nominali

CDS1001.2

Ue: 230/400 VAC f: 50Hz In:1820 A Icw:50 kA Ipk:105 kA
Misura di protezione (schema): TN-C

CDS2001.2

Ue: 230/400 VAC f: 50Hz In:1820 A Icw:50 kA Ipk:105 kA
Misura di protezione (schema): TN-C

CDS2002.2

Ue: 230/400 VAC f: 50Hz In:1820 A Icw:50 kA Ipk:105 kA
Misura di protezione (schema): TN-C



Autorizzazione Numero: **24.0330**

Classe di protezione:

Grado di protezione: IPXXB

Base: Test Report / Electrosuisse / 17-IK-0114.S01 / 25.05.2018

Osservazione: Un ulteriore proroga dell'autorizzazione è possibile solo tramite rinnovo del certificato di prova.

Norme: EN 61439-1:2011
EN 61439-5:2015

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

Severo Nicoli
Capo sorveglianza del mercato/Contrassegno di sicurezza